

X

(reikiamą langelį pažymėti X)

Aplinkos apsaugos agentūrai  
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS  
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO  
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I. BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio  
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens  
vardas, pavardė1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio  
padalinio kodas Juridinių asmenų registre  
arba fizinio asmens kodas**Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys”****169845485**1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės  
gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
<b>Plungės r.</b>	<b>Noriškių k.</b>	<b>Medelyno</b>	<b>41</b>		

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
<b>+370 448 51 483</b>		<b><u>info@plungesvandenys.lt</u></b>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
<b>Nuotekų valymo įrenginiai:</b>					
adresas					
Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
<b>Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu</b>					
Plungės r.	Varkalių k.	Sodo	50		
<b>Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu</b>					
Plungės r.	Šateikių k.	Bažnyčios	13		
<b>Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu</b>					
Plungės r.	Kumžaičių k.	Liepų	65		
<b>Žemaičių Kalvarijos NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu</b>					
Plungės r.	Žemaičių Kalvarijos mstl.	Karklynų	5		

<b>Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu</b>				
Plungės r.	Alsėdžių mstl.	Telšių	9A	

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 612 13 026		<u>stanislava.raudiene@plungesvandenys.lt</u>

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2023 m. gruodžio mėn.**

**IV SKYRIUS**  
**ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvų kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
168003		368001					Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu							
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d.	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis, m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023.12.04 2023.12.05	07:00 07:20	Po valymo	26/ 28	6062	253053/ 348274	Ne	10,3	1001	pH	8,4	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	402
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	5,2	LAND 46-2007			
								1005	ChDS <sub>Cr</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	25	LAND 83-2006			
								1003	BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	3,8	LAND 47-1 (2):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	3,3	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,24	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,042	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,1	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,027	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,196	LAND 58:2003			
								1102	Chloridai, mg/l	329	LAND 63:2004			
								1008	Riebalai, mg/l	< 3,5	1*, psl. 188			
									9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	0,17			
2023.12.05	07:10	Prieš valymą					11,4	1001	pH	7,6	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	401
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	120	LAND 46-2007			
								1005	ChDS <sub>Cr</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	353	LAND 83-2006			
								1003	BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	185	LAND 47-1 (2):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	47	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	22	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,003	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,07	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,32	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	4,85	LAND 58:2003			
								1102	Chloridai, mg/l	318	LAND 63:2004			
								1008	Riebalai, mg/l	32	1*, psl. 188			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	5,12	LST EN ISO 18856:2005	Leidimas Nr. 2022-4	VšĮ „Klaipėdos universitetas“ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	23- 665

Paaiškinimai: 1\* – Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994.


Azotas (bendras)\* – tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026  
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

  
(Parašas)

Alvydas Jasevičius  
(Vardas ir pavardė)

2024-01-11  
(Data)

## II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS


1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				Koordinatės	Atstumas nuo taršos šaltinio, km	Paviršinio vandens telkinio kodas	Paviršinio vandens telkinio pavadinimas				Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	1680003	Debitas, m <sup>3</sup> /s		X: 6196224 Y: 363372	0,1 km aukščiau išleistuvo	17010210	Mažoji Sruoja	2023.12.05 07:40	0,289	LAND 81-2006	Leidimas Nr. IAT-246	2010-11-12, atnaujintas 2021-05-07
		Temperatūra, °C							9,2	1*, psl. 7		
		pH							7,75	LST ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							6,8	LAND 46-2007		
		ChDS <sub>Cr</sub> , mgO <sub>2</sub> /l							21	LAND 83-2006		
		Ištirpęs deguonis, mgO <sub>2</sub> /l	8,50 – 7,50						12,8	LST EN 5814:2012		
		BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	2,30 – 3,30						4,5	LAND 47-2 (1):2007		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						2,3	LAND 59:2003		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,11	LAND 38:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,018	LAND 39:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						1,7	LAND 65-2005		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,022	LAND 58:2003		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,047	LAND 58:2003		
		Chloridai, mg/l							17,9	LAND 63:2004		
		Riebalai, mg/l							< 3,5	1*, psl. 188		
		Debitas, m <sup>3</sup> /s		X: 6195840 Y: 363169	0,5 km žemiau išleistuvo				2023.12.05 09:10	0,407	LAND 81-2006	
		Temperatūra, °C								10,0	1*, psl. 7	
		pH								7,79	LST ISO 10523:2012	
		Skendinčios medžiagos, mg/l								6,0	LAND 46-2007	
		ChDS <sub>Cr</sub> , mgO <sub>2</sub> /l								23	LAND 83-2006	
		Ištirpęs deguonis, mgO <sub>2</sub> /l	8,50 – 7,50							11,4	LST EN 5814:2012	
		BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	2,30 – 3,30							4,1	LAND 47-2 (1):2007	
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00							2,4	LAND 59:2003	
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20							0,20	LAND 38:2000	
		Nitritų azotas, mg/l								0,028	LAND 39:2000	
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30							1,4	LAND 65-2005	
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090							0,024	LAND 58:2003	
Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140	0,056	LAND 58:2003									
Chloridai, mg/l		75,8	LAND 63:2004									
Riebalai, mg/l		< 3,5	1*, psl. 188									

Paaiškinimai. 1 - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026  
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius  
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

  
(Parašas)

Alvydas Jasevičius  
(Vardas ir pavardė)

2024-01-11  
(Data)

**IV SKYRIUS**  
**ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleisto vandens kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1680061		3680017						Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu						
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis, m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023.12.14	10:50	Po valymo	30/18	70	2994/ 1320	Ne	7,0	1001	pH	7,3	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	424
	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l						11	LAND 46-2007					
1005	ChDS <sub>Cr</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	40	LAND 83-2006											
1003	BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	3,6	LAND 47-2 (1):2007											
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	21	LAND 84-2006											
1113	Amonio azotas, mg/l	0,08	LAND 38:2000											
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,027	LAND 39:2000											
1120	Nitratų azotas, mg/l	19	LAND 65-2005											
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,39	LAND 58:2003											
1203	Fosforas (bendras), mg/l	3,57	LAND 58:2003											
1001	pH	8,3	LST ISO 10523:2012											
1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	160	LAND 46-2007											
1005	ChDS <sub>Cr</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	372	LAND 83-2006											
1003	BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	171	LAND 47-2 (1):2007											
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	75	LAND 84-2006											
1113	Amonio azotas, mg/l	48	LAND 38:2000											
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,34	LAND 39:2000											
1120	Nitratų azotas, mg/l	0,57	LAND 65-2005											
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,55	LAND 58:2003											
1203	Fosforas (bendras), mg/l	5,80	LAND 58:2003											

Paaiškinimai. 1 - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)\* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

  
(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-01-11

(Data)

**IV SKYRIUS**  
**ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvų kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas													
1680067		3680027						Kulių NVJ su azoto ir fosforo šalinimu													
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis, m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.							
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
2023.12.05	10:00	Po valymo	12/ 27	84	1487/ 2305	Ne	9,8	1001	pH	7,4	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	406							
	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l						10	LAND 46-2007												
1005	ChDS <sub>Cr</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	35						LAND 83-2006													
1003	BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	3,1						LAND 47-2 (1):2007													
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	16						LAND 84-2006													
1113	Amonio azotas, mg/l	0,37						LAND 38:2000													
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,019						LAND 39:2000													
1120	Nitratų azotas, mg/l	14						LAND 65-2005													
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,68						LAND 58:2003													
1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,81						LAND 58:2003													
09:45	Prieš valymą	12/ 27						84	1487/ 2305	Ne	10,2				1001	pH	8,0	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	405
1004	Skendinčios medžiagos, mg/l														130	LAND 46-2007					
1005	ChDS <sub>Cr</sub> , mgO <sub>2</sub> /l														257	LAND 83-2006					
1003	BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l														118	LAND 47-2 (1):2007					
1201	Azotas (bendras)*, mg/l		52	LAND 84-2006																	
1113	Amonio azotas, mg/l		23	LAND 38:2000																	
1121	Nitritų azotas, mg/l		0,27	LAND 39:2000																	
1120	Nitratų azotas, mg/l		0,18	LAND 65-2005																	
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l		3,10	LAND 58:2003																	
1203	Fosforas (bendras), mg/l		5,51	LAND 58:2003																	

Paaškinimai. 1\* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)\* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)



(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-01-11

(Data)



**IV SKYRIUS**  
**ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleisto vandens kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
168063		3680023				Žemaičių Kalvarijos NVI su azoto ir fosforo šalinimu										
Ėminio ėmimo data, MM/MM.m.m. dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis, m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2023.12.14	10:05	Po valymo	30/ 18	56	2951/ 1502	Ne	6,7	1001	pH	7,7	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	422		
	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l						10	LAND 46-2007							
1005	ChDS <sub>Cr</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	54	LAND 83-2006													
1003	BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	6,5	LAND 47-2 (1):2007													
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	29	LAND 84-2006													
1113	Amonio azotas, mg/l	1,8	LAND 38:2000													
1121	Nitritų azotas, mg/l	4,3	LAND 39:2000													
1120	Nitratų azotas, mg/l	21	LAND 65-2005													
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,23	LAND 58:2003													
1203	Fosforas (bendras), mg/l	3,41	LAND 58:2003													
	09:55	Prieš valymą					8,1	1001	pH	8,0	LST ISO 10523:2012		421			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	110	LAND 46-2007					
								1005	ChDS <sub>Cr</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	276	LAND 83-2006					
								1003	BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	146	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	59	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	35	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,084	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,32	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,81	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	4,77	LAND 58:2003					

Paaiskinimai. 1 - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)\* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.


< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

  
(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-01-11

(Data)

**IV SKYRIUS**  
**ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680065		3680025				Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis, m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2023.12.14	09:20	Po valymo	16/ 18	65	1368/ 1370	Ne	7,2	1001	pH	7,5	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	420	
								1004	Skandinčios medžiagos, mg/l	6,0	LAND 46-2007				
								1005	ChDS <sub>Cr</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	36	LAND 83-2006				
								1003	BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	4,7	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	37	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,10	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,023	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	35	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	4,18	LAND 58:2003				
	1203	Fosforas (bendras), mg/l	4,35	LAND 58:2003											
	09:10	Prieš valymą						7,8	1001	pH	8,3	LST ISO 10523:2012			419
									1004	Skandinčios medžiagos, mg/l	87	LAND 46-2007			
									1005	ChDS <sub>Cr</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	311	LAND 83-2006			
									1003	BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	156	LAND 47-2 (1):2007			
									1201	Azotas (bendras)*, mg/l	94	LAND 84-2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	62	LAND 38:2000			
									1121	Nitritų azotas, mg/l	0,16	LAND 39:2000			
									1120	Nitratų azotas, mg/l	0,14	LAND 65-2005			
1116									Fosfatinis fosforas, mg/l	5,70	LAND 58:2003				
1203	Fosforas (bendras), mg/l	8,43	LAND 58:2003												

Paaiškinimai. I\* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)\* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

  
(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-01-11

(Data)