

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“	169845485
--	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės r.	Noriškių k.	Medelyno	41		

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 448 51 483		<u>info@plungesvandenys.lt</u>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nuotekų valymo įrenginiai:					
adresas					
Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Varkalių k.	Sodo	50		
Milašaičių NVĮ					
Plungės r.	Milašaičių k.	Pakalnės	16		
Karklėnų NVĮ					
Plungės r.	Karklėnų k.	Karkluojos	57		
Kantaučių NVĮ					
Plungės r.	Kantaučių k.	Sendvario	4		

Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Šateikių k.	Bažnyčios	13		
Stalgėnų NVĮ					
Plungės r.	Stalgėnų k.	Plungės	3		
Žlibinų NVĮ					
Plungės r.	Žlibinų k.	Malūno	38		
Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Kumžaičių k.	Liepų	65		
Žemaičių Kalvarijos NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Žemaičių Kalvarijos mstl.	Karklynų	5		
Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Alsėdžių mstl.	Telšių	9A		
Stonaičių NVĮ					
Plungės r.	Stonaičių k.	Tuopų	2B		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 612 13 026		stanislava.raudiene@plungesvandenys.lt

4. Lai kotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2023 m. sausio mėn.**

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistu kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
168003		368001				Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu										
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2023.01.09 2023.01.10	07:50	Po valymo	8	6846	99401	Ne	9,3	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	14		
	1004							Skandinčios medžiagos, mg/l	6,4	LAND 46-2007						
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							44	LAND 83-2006							
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l							4,7	LAND 47-1 (2):2007							
1201	Azotas (bendras)*, mg/l							7,8	LAND 84-2006							
1113	Amonio azotas, mg/l							5,7	LAND 38:2000							
1121	Nitritų azotas, mg/l							0,11	LAND 39:2000							
1120	Nitratų azotas, mg/l							0,29	LAND 65-2005							
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l							0,021	LAND 58:2003							
1203	Fosforas (bendras), mg/l							0,188	LAND 58:2003							
1102	Chloridai, mg/l							232	LAND 63:2004							
1008	Riebalai, mg/l							4,0	1, psl. 188							
4006	Cinkas, mg/l							< 0,028	1, psl. 134							
9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	0,58	LST EN ISO 18856:2005	Leidimas Nr. 2022-4	VšĮ „Klaipėdos universitetas“ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	23-022										
07:40 08:55	Prieš valymą						10,2	1001	pH	7,5	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	13		
								1004	Skandinčios medžiagos, mg/l	140	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	411	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	195	LAND 47-1 (2):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	38	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	16	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,058	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,05	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,96	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	4,11	LAND 58:2003					
								1102	Chloridai, mg/l	195	LAND 63:2004					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1008	Riebalai, mg/l	53	1*, psl. 188			
								4006	Cinkas, mg/l	0,09	1*, psl. 134			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	2,02	LST EN ISO 18856:2005	Leidimas Nr. 2022-4	VŠĮ „Klaipėdos universitetas“ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	23- 021


Paaikškinimai. 1* – Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994.

Azotas (bendras)* – tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ukio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2023-02-15
(Data)

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				Koordinatės	Atstumas nuo taršos šaltinio, km	Paviršinio vandens telkinio kodas	Paviršinio vandens telkinio pavadinimas				Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1680003	Debitas, m ³ /s		X: 6196224 Y: 363372	0,1 km aukščiau išleistuvo	17010210	Mažoji Sruoja	2023.01.10 07:15	0,532	LAND 81-2006	Leidimas Nr. IAT-246	2010-11-12, atnaujintas 2021-05-07
		Temperatūra, °C							1,4	I*, psl. 7		
		pH							7,72	LST ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							7,8	LAND 46-2007		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							33	LAND 83-2006		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						10,9	LST EN 5814:2012		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						2,7	LAND 47-2 (1):2007		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						4,7	LAND 59:2003		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,09	LAND 38:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,017	LAND 39:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						4,0	LAND 65-2005		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,025	LAND 58:2003		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,073	LAND 58:2003		
		Chloridai, mg/l		21,8	LAND 63:2004							
		Riebalai, mg/l		< 3,5	I*, psl. 188							
		Cinkas, mg/l		< 0,028	I*, psl. 134							
		Debitas, m ³ /s		X: 6195840 Y: 363169	0,5 km žemiau išleistuvo	2023.01.10 08:40	0,858	LAND 81-2006				
		Temperatūra, °C					3,7	I*, psl. 7				
		pH					8,13	LST ISO 10523:2012				
		Skendinčios medžiagos, mg/l					7,0	LAND 46-2007				
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l					38	LAND 83-2006				
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50				11,2	LST EN 5814:2012				
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30				3,4	LAND 47-2 (1):2007				
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00				5,0	LAND 59:2003				
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20				0,97	LAND 38:2000				
		Nitritų azotas, mg/l					0,059	LAND 39:2000				
Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30	3,1	LAND 65-2005									
Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090	0,069	LAND 58:2003									
Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140	0,124	LAND 58:2003									
Chloridai, mg/l		75,4	LAND 63:2004									
Riebalai, mg/l		< 3,5	I*, psl. 188									
Cinkas, mg/l		< 0,028	I*, psl. 134									

Paaiškinimai. I* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)



(Paršas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2023-02-15
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė


Išleisto kodo		Nuotekų valymo įrenginio kodo					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1680008		3680006					Milašaičių NVJ										
1	2	3	4	5	6	7	8	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		15			
								9	10	11	12	13	14				
2023.01.05	10:15	Po valymo	4	14	56	Ne	5,9	Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	Tyrimų protokolo Nr.			
								1001	pH	7,7	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	10			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	9,2	LAND 46-2007						
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	46	LAND 83-2006						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,0	LAND 47-2 (1):2007						
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	16	LAND 84-2006						
								1106	Amonio azotas, mg/l	9,0	LAND 38:2000						
								1108	Nitritų azotas, mg/l	0,16	LAND 39:2000						
								1107	Nitratų azotas, mg/l	4,8	LAND 65-2005						
								1105	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,537	LAND 58:2003						
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,598	LAND 58:2003						
	09:55	Prieš valymą					5,2	1001	pH	7,9	LST ISO 10523:2012						9
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	38	LAND 46-2007						
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	119	LAND 83-2006						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	52	LAND 47-2 (1):2007						
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	22	LAND 84-2006						
								1106	Amonio azotas, mg/l	11	LAND 38:2000						
								1108	Nitritų azotas, mg/l	0,18	LAND 39:2000						
								1107	Nitratų azotas, mg/l	3,2	LAND 65-2005						
								1105	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,17	LAND 58:2003						
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,65	LAND 58:2003						

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2023-02-15
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė


Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680007		3680005					Karklėnų NVJ								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2023.01.30	10:10	Po valymo	29	27	811	Ne	2,6	1001	pH	7,5	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	32	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	14	LAND 46-2007				
		1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	73	LAND 83-2006										
		1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	14	LAND 47-2 (1):2007										
		1201	Azotas (bendras)*, mg/l	5,7	LAND 84-2006										
		1113	Amonio azotas, mg/l	1,5	LAND 38:2000										
		1121	Nitritų azotas, mg/l	0,061	LAND 39:2000										
		1120	Nitratų azotas, mg/l	2,6	LAND 65-2005										
		1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,512	LAND 58:2003										
		1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,584	LAND 58:2003										
	10:00	Prieš valymą					3,7	1001	pH	7,7	LST ISO 10523:2012			31	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	43	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	161	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	76	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	11	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	2,5	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,069	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	2,7	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,592	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,05	LAND 58:2003				

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2023-02-15
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė


Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1680006		3680004						Kantaučių NVĮ							
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2023.01.19	09:05	Po valymo	18	48	878	Ne	5,0	1001	pH	7,7	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	20	
	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l						21	LAND 46-2007						
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	75	LAND 83-2006												
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	19	LAND 47-2 (1):2007												
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	10	LAND 84-2006												
1113	Amonio azotas, mg/l	4,2	LAND 38:2000												
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,16	LAND 39:2000												
1120	Nitratų azotas, mg/l	3,7	LAND 65-2005												
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,471	LAND 58-2003												
1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,625	LAND 58:2003												
5,7	1001	pH	7,6	LST ISO 10523:2012											
1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	68	LAND 46-2007												
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	129	LAND 83-2006												
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	72	LAND 47-2 (1):2007												
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	18	LAND 84-2006												
1113	Amonio azotas, mg/l	4,9	LAND 38:2000												
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,18	LAND 39:2000												
1120	Nitratų azotas, mg/l	3,9	LAND 65-2005												
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,01	LAND 58:2003												
1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,58	LAND 58:2003												

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2023-02-15
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680061		3680017						Šateikių NVJ su azoto ir fosforo šalinimu									
1	2	3	4	5	6	7	8	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		15			
								9	10	11	12	13	14				
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	Tyrimų protokolo Nr.			
2023.01.03	10:30	Po valymo	2	83	188	Ne	6,9	1001	pH	7,3	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	6			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	6,4	LAND 46-2007						
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	23	LAND 83-2006						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,6	LAND 47-2 (1):2007						
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	9,8	LAND 84-2006						
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,10	LAND 38:2000						
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,036	LAND 39:2000						
								1120	Nitratų azotas, mg/l	8,1	LAND 65-2005						
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,289	LAND 58:2003						
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,352	LAND 58:2003						
	10:20	Prieš valymą					6,4	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012						5
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	61	LAND 46-2007						
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	134	LAND 83-2006						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	60	LAND 47-2 (1):2007						
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	13	LAND 84-2006						
								1113	Amonio azotas, mg/l	3,7	LAND 38:2000						
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,083	LAND 39:2000						
								1120	Nitratų azotas, mg/l	3,2	LAND 65-2005						
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,379	LAND 58:2003						
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,917	LAND 58:2003						


Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridamas nitritų ir nitratų azotas.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2023-02-15

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė


Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1680018		3680011					Stalgėnų NVJ										
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.			
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2023.01.05	09:20	Po valymo	4	7	28	Ne	4,7	1001	pH	7,5	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	8			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	8,4	LAND 46-2007						
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	42	LAND 83-2006						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,6	LAND 47-2 (1):2007						
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	12	LAND 84-2006						
								1113	Amonio azotas, mg/l	7,8	LAND 38:2000						
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,41	LAND 39:2000						
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,5	LAND 65-2005						
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,684	LAND 58:2003						
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,762	LAND 58:2003						
	09:10	Prieš valymą					6,4	1001	pH	7,6	LST ISO 10523:2012						7
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	41	LAND 46-2007						
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	131	LAND 83-2006						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	70	LAND 47-2 (1):2007						
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	15	LAND 84-2006						
								1113	Amonio azotas, mg/l	6,6	LAND 38:2000						
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,10	LAND 39:2000						
								1120	Nitratų azotas, mg/l	2,7	LAND 65-2005						
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,657	LAND 58:2003						
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,04	LAND 58:2003						

Paiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2023-02-15
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė


Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680019		3680012						Žlibinų NVĮ									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.			
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2023.01.19	10:00	Po valymo	18	4	81	Ne	4,1	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	22			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	12	LAND 46-2007						
		1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	42	LAND 83-2006												
		1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,5	LAND 47-2 (1):2007												
		1201	Azotas (bendras)*, mg/l	9,4	LAND 84-2006												
		1113	Amonio azotas, mg/l	4,7	LAND 38:2000												
		1121	Nitritų azotas, mg/l	0,16	LAND 39:2000												
		1120	Nitratų azotas, mg/l	3,1	LAND 65-2005												
		1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,402	LAND 58:2003												
		1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,527	LAND 58:2003												
	09:45	Prieš valymą				4,9		1001	pH	7,9	LST ISO 10523:2012						21
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	46	LAND 46-2007						
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	156	LAND 83-2006						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	84	LAND 47-2 (1):2007						
							1201	Azotas (bendras)*, mg/l	16	LAND 84-2006							
							1113	Amonio azotas, mg/l	7,8	LAND 38:2000							
							1121	Nitritų azotas, mg/l	0,11	LAND 39:2000							
							1120	Nitratų azotas, mg/l	3,6	LAND 65-2005							
							1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,545	LAND 58:2003							
							1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,972	LAND 58:2003							

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2023-02-15
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistu v0 kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680067		3680027						Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.			
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2023.01.30	09:30	Po valymo	29	90	3135	Ne	5,4	1001	pH	7,4	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	30			
	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l						7,6	LAND 46-2007								
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	52	LAND 83-2006														
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,1	LAND 47-2 (1):2007														
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	13	LAND 84-2006														
1113	Amonio azotas, mg/l	0,25	LAND 38:2000														
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,21	LAND 39:2000														
1120	Nitratų azotas, mg/l	11	LAND 65-2005														
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,17	LAND 58:2003														
1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,29	LAND 58:2003														
09:20	Prieš valymą	29	90	3135	Ne	4,8		1001	pH	7,9	LST ISO 10523:2012				Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	29
1004	Skendinčios medžiagos, mg/l							37	LAND 46-2007								
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							150	LAND 83-2006								
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l							68	LAND 47-2 (1):2007								
1201	Azotas (bendras)*, mg/l							28	LAND 84-2006								
1113	Amonio azotas, mg/l							11	LAND 38:2000								
1121	Nitritų azotas, mg/l							0,13	LAND 39:2000								
1120	Nitratų azotas, mg/l							1,9	LAND 65-2005								
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l						1,08	LAND 58:2003									
1203	Fosforas (bendras), mg/l	2,52	LAND 58:2003														


Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2023-02-15

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleisto vandens kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680063		3680023				Žemaičių Kalvarijos NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023.01.03	09:45	Po valymo	2	82	229	Ne	7,2	1001	pH	7,4	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	4
	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l						8,0	LAND 46-2007					
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	29	LAND 83-2006											
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,2	LAND 47-2 (1):2007											
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	14	LAND 84-2006											
1113	Amonio azotas, mg/l	1,8	LAND 38:2000											
1121	Nitritų azotas, mg/l	1,0	LAND 39:2000											
1120	Nitratų azotas, mg/l	9,5	LAND 65-2005											
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,524	LAND 58:2003											
1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,609	LAND 58:2003											
09:30	Prieš valymą						6,8	1001	pH	8,0	LST ISO 10523:2012			3
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	54	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	165	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	83	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	22	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	8,7	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,31	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	5,0	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,936	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,57	LAND 58:2003			

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2023-02-15

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680065		3680025				Alsėdžių NVJ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023.01.03	09:00	Po valymo	2	90	219	Ne	7,4	1001	pH	7,3	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	2
	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l						7,2	LAND 46-2007					
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	25	LAND 83-2006											
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,6	LAND 47-2 (1):2007											
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	17	LAND 84-2006											
1113	Amonio azotas, mg/l	0,43	LAND 38:2000											
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,22	LAND 39:2000											
1120	Nitratų azotas, mg/l	14	LAND 65-2005											
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,30	LAND 58:2003											
1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,41	LAND 58:2003											
08:45	Prieš valymą	6,6	1001	pH	8,2	LST ISO 10523:2012		1						
1004	Skendinčios medžiagos, mg/l		66	LAND 46-2007										
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l		234	LAND 83-2006										
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l		140	LAND 47-2 (1):2007										
1201	Azotas (bendras)*, mg/l		28	LAND 84-2006										
1113	Amonio azotas, mg/l		14	LAND 38:2000										
1121	Nitritų azotas, mg/l		0,27	LAND 39:2000										
1120	Nitratų azotas, mg/l		4,8	LAND 65-2005										
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,03	LAND 58:2003											
1203	Fosforas (bendras), mg/l	3,15	LAND 58:2003											


Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridamas nitritų ir nitratų azotas.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2023-02-15

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė


Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1680016		3680010				Stonaičių NVĮ										
1	2	3	4	5	6	7	8	Teršalai / parametrai				11	12	Laboratorija, atlikusi matavimą		15
								9	10	13	14					
2023.01.30	10:50	Po valymo	29	126	3676	Ne	3,0	Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	Tyrimų protokolo Nr.		
								1001	pH	7,7	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	34		
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	8,4	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	31	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,1	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	20	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,07	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,060	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	18	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,32	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	2,48	LAND 58:2003					
	10:30	Prieš valymą					4,1	1001	pH	7,4	LST ISO 10523:2012			33		
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	58	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	188	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	82	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	27	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	6,4	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,11	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	2,7	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,26	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	3,04	LAND 58:2003					

Paaškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2023-02-15
(Data)