

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys”	169845485
--	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės r.	Noriškių k.	Medelyno	41		

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 448 51 483		info@plungesvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nuotekų valymo įrenginiai:					
adresas					
Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Varkalių k.	Sodo	50		
Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Šateikių k.	Bažnyčios	13		
Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Kunžaičių k.	Liepų	65		
Zemaičių Kalvarijos NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Zemaičių Kalvarijos mstl.	Karklynų	5		

Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Alsėdžių mstl.	Telšių	9A		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 612 13 026		<u>stanislava.raudiene@plungesvandenys.lt</u>

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2022 m. birželio mėn.**

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistųjų kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680003		3680001				Plungės NVJ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022.06.06 2022.06.07	09:20	Po valymo	22	4565	105476	Ne	17,0	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1A1-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	191
	10:15							1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	8,0	LAND 46-2007			
	1005							ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	50	LAND 83-2006				
	1003							BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,1	LAND 47-1 (2):2007				
	1201							Azotas (bendras)*, mg/l	2,7	LAND 84-2006				
	1113							Amonio azotas, mg/l	0,22	LAND 38:2000				
	1121							Nitritų azotas, mg/l	0,066	LAND 39:2000				
	1120							Nitratų azotas, mg/l	0,49	LAND 65-2005				
	1116							Fosfatinis fosforas, mg/l	0,093	LAND 58:2003				
	1203							Fosforas (bendras), mg/l	0,272	LAND 58:2003				
	1102							Chloridai, mg/l	310	LAND 63:2004				
	1008							Riebalai, mg/l	3,6	1*, psl. 188				
	1204							Naftos produktai, mg/l	< 0,06	LAND 61-2003	Leidimas Nr. 1A1-230			
							9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	0,08	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA.176-01	UAB „Vandens tyrimai“	220608 MV435	
	09:10	Prieš valymą					19,1	1001	pH	7,6	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1A1-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	190
	10:05							1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	310	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	902	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	501	LAND 47-1 (2):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	74	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	27	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,003	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,08	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	6,86	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	13,1	LAND 58:2003			
								1102	Chloridai, mg/l	334	LAND 63:2004			
								1008	Riebalai, mg/l	47	1*, psl. 188			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,16	LAND 61-2003			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	5.4	LST EN ISO 18856:2005	Nr. I.A.176- 01	UAB „Vandens tyrimai“	220608 MV435


Paaškinimai. 1^a - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2022-07-08
(Data)

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.


Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				Koordinatės	Atstumas nuo taršos šaltinio, km	Paviršinio vandens telkinio kodas	Paviršinio vandens telkinio pavadinimas				Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	1680003	Debitas, m ³ /s		X: 6196224 Y: 363372	0,1 km aukščiau išleistuvo	17010210	Mažoji Sruoja	2022.06.07 08:20	0,118	LAND 81-2006	Leidimas Nr. 1AT-246	2010-11-12, atnaujintas 2020-05-07
		Temperatūra, °C							18,8	I [*] , psl. 7		
pH		8,24	LST ISO 10523:2012									
Skendinčios medžiagos, mg/l		9,0	LAND 46-2007									
ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l		29	LAND 83-2006									
Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	7,50 – 6,50	10,1	LST EN 5814:2012									
BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30	2,5	LAND 47-2 (1):2007									
Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00	1,5	LAND 59:2003									
Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20	0,03	LAND 38:2000									
Nitritų azotas, mg/l		0,032	LAND 39:2000									
Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30	0,94	LAND 65-2005									
Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090	0,011	LAND 58:2003									
Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140	0,037	LAND 58:2003									
Chloridai, mg/l		20,3	LAND 63:2004									
Riebalai, mg/l		< 3,5	I [*] , psl. 188									
Naftos produktai, mg/l		0,09	LAND 61-2003	Leidimas Nr. 1AT-230	2010-08-18, atnaujintas 2020-12-01							
3	1680003	Debitas, m ³ /s		X: 6195840 Y: 363169	0,5 km žemiau išleistuvo			2022.06.07 09:40	0,237	LAND 81-2006	Leidimas Nr. 1AT-246	2010-11-12, atnaujintas 2020-05-07
		Temperatūra, °C							17,5	I [*] , psl. 7		
		pH							8,02	LST ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							8,8	LAND 46-2007		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							31	LAND 83-2006		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	7,50 – 6,50						8,4	LST EN 5814:2012		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						2,7	LAND 47-2 (1):2007		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						1,8	LAND 59:2003		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,12	LAND 38:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,050	LAND 39:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						0,84	LAND 65-2005		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,095	LAND 58:2003		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,141	LAND 58:2003		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Chloridai, mg/l							75,7	LAND 63:2004		
		Riebalai, mg/l							< 3,5	1 ^a psl. 188		
		Naftos produktai, mg/l							0,06	LAND 61-2003	Leidimas Nr. 1AT-230	2010-08-18, atnaujintas 2020-12-01

Pastaba. 1 - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Piršas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2022-07-08
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistu vo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680061		3680017				Šateikių NVJ su azoto ir fosforo šalinimu									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2022.06.16	09:00	Po valymo	37	32	1620	Ne	12,9	1001	pH	7,1	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	193	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	19	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	73	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	8,4	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	40	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,09	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,027	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	39	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,44	LAND 58:2003				
	1203	Fosforas (bendras), mg/l	3,60	LAND 58:2003											
	08:45	Prieš valymą						13,1	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012			192
									1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	96	LAND 46-2007			
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	372	LAND 83-2006			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	190	LAND 47-2 (1):2007			
									1201	Azotas (bendras)*, mg/l	138	LAND 84-2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	93	LAND 38:2000			
									1121	Nitritų azotas, mg/l	0,004	LAND 39:2000			
									1120	Nitratų azotas, mg/l	0,25	LAND 65-2005			
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	11,0	LAND 58:2003			
1203									Fosforas (bendras), mg/l	16,2	LAND 58:2003				

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.

Parengė Stanislava Raudienė. +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2022-07-08

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleisto vo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1680067		3680027						Kulių NVJ su azoto ir fosforo šalinimu							
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2022.06.16	10:30	Po valymo	31	62	2019	Ne	11.3	1001	pH	7.5	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	195	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	14	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	63	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	7.2	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	19	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	14	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,15	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	3,2	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,68	LAND 58:2003				
	1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,86	LAND 58:2003											
	10:20	Prieš valymą						12.2	1001	pH	7,9	LST ISO 10523:2012			194
									1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	170	LAND 46-2007			
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	845	LAND 83-2006			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	480	LAND 47-2 (1):2007			
									1201	Azotas (bendras)*, mg/l	81	LAND 84-2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	47	LAND 38:2000			
									1121	Nitritų azotas, mg/l	0,095	LAND 39:2000			
									1120	Nitratų azotas, mg/l	0,14	LAND 65-2005			
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	4,38	LAND 58:2003			
1203									Fosforas (bendras), mg/l	8,20	LAND 58:2003				

Paaikškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.

Parengė Stanislava Raudienė, 1370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2022-07-08

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1680063		3680023						Žemaičių Kalvarijos NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu							
Ėminio ėmimo data, MMMM.mmm.dd	Ėminio ėmimo laikas, lh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2022.06.21	09:05	Po valymo	29	71	1676	Ne	14.2	1001	pH	7,6	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	197	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	9,2	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	58	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,4	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	11	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,10	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,15	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	9,4	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	5,45	LAND 58:2003				
	1203	Fosforas (bendras), mg/l	5,62	LAND 58:2003											
	08:50	Prieš valymą						13.0	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012			196
									1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	120	LAND 46-2007			
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	357	LAND 83-2006			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	165	LAND 47-2 (1):2007			
									1201	Azotas (bendras)*, mg/l	39	LAND 84-2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	16	LAND 38:2000			
									1121	Nitritų azotas, mg/l	0,072	LAND 39:2000			
									1120	Nitratų azotas, mg/l	0,30	LAND 65-2005			
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	4,36	LAND 58:2003			
1203									Fosforas (bendras), mg/l	6,52	LAND 58:2003				

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2022-07-08

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas												
1680065		3680025				Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu												
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.				
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2022.06.21	09:45	Po valymo	47	64	3081	Ne	15,0	1001	pH	7,5	I.S.T ISO 10523:2012	Leidimas Nr. IAT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	199				
	1004							Skendinčios medžiagos, mg/l	13	LAND 46-2007								
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	63	LAND 83-2006															
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,0	LAND 47-2 (1):2007															
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	36	LAND 84-2006															
1113	Amonio azotas, mg/l	0,10	LAND 38:2000															
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,054	LAND 39:2000															
1120	Nitratų azotas, mg/l	34	LAND 65-2005															
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	6,21	LAND 58:2003															
1203	Fosforas (bendras), mg/l	6,40	LAND 58:2003															
09:35	Prieš valymą							13,6	1001	pH	8,1				I.S.T ISO 10523:2012			198
1004									Skendinčios medžiagos, mg/l	160	LAND 46-2007							
1005									ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	526	LAND 83-2006							
1003							BDS ₇ , mgO ₂ /l		280	LAND 47-2 (1):2007								
1201							Azotas (bendras)*, mg/l		102	LAND 84-2006								
1113							Amonio azotas, mg/l		72	LAND 38:2000								
1121							Nitritų azotas, mg/l		0,17	LAND 39:2000								
1120							Nitratų azotas, mg/l		0,25	LAND 65-2005								
1116							Fosfatinis fosforas, mg/l		7,99	LAND 58:2003								
1203							Fosforas (bendras), mg/l		10,4	LAND 58:2003								

Paaiškinimai. 1 - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1 dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridamas nitritų ir nitratų azotas.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekte vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2022-07-08

(Data)